

Nr sprawy: ZP-1/12

Kraków, dnia 26/06/2012 r.

Informacja dla Wykonawców

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn: *wymiana stolarki okiennej w budynku Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Fryderyka Chopina, mieszczącym się przy ul. Basztowej 6, 31-134 Kraków w zakresie:*

a) elewacji frontowej południowej:	
- 7 okien znajdujących się na I piętrze	symbol okna Oa9
- 4 okna znajdujące się na parterze	symbol okna Oa6
- 4 okna znajdujące się w piwnicy	symbol okna Oa3;
b) elewacji wschodniej:	
- 6 okien znajdujących się w piwnicy	symbol okna Oa1
- 12 okien znajdujących się na parterze	symbol okna Oa5
- 11 okien znajdujących się na I piętrze	symbol okna Oa7
- 7 okien znajdujących się na II piętrze	symbol okna Oa10
- 3 okien znajdujących się na II piętrze	symbol okna Oa11;
c) elewacji zachodniej:	
- 5 okien znajdujących się na parterze	symbol okna Oa1
- 6 okien znajdujących się na I piętrze	symbol okna Oa7.

Numer ogłoszenia: 204274 - 2012; data zamieszczenia: 15.06.2012

Zamawiający; Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia im. Fryderyka Chopina, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U 10.113.759.), przekazuje treść zapytań Wykonawcy oraz wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie okien z klejony sosnowej łączonej na długości w warstwach zewnętrznych na mikrowczepy?

Wyjaśnienia:

Zamawiający informuje, że należy przyjąć rozwiązania zgodnie z projektem. W salach umiejscowionych od frontu, gdzie montowane będą okna skrzynkowe należy przyjąć rozwiązania bez mikrowczepów w warstwie zewnętrznej.

W pozostałych salach i tych pełniących funkcje klas dopuszcza się mikrowczepy w warstwie zewnętrznej z zastrzeżeniem, że ich wykonanie ma spełniać najwyższe wymogi estetyczne i techniczne w szczególności bez jakichkolwiek ubytków. Na etapie wykonawstwa, przed montażem Wykonawca zobowiązany jest w przypadku stosowania mikrowczepów do dostarczenia Zamawiającemu próbek ramy okna z takim połączeniem do zatwierdzenia.

Pytanie nr 1:

W przedmiarze robót nie ma okien zespolonych (jednoramowych) elewacji południowej (Oa9-7szt, Oa6-4 szt., Oa3 - 4 szt. oraz robót im towarzyszących (np. parapetów, nawiewników, wykonania tynków, malowania itp.). Wyszczególnione są jedynie okna skrzynkowe O9, O6, O3. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Wyjaśnienia:

Zamawiający wyjaśnia, że przedmiotem niniejszego zamówienia jest dla elewacji frontowej południowej dostawa okien skrzynkowych o następujących numerach projektowanych okien:

Oa9, Oa6, Oa3.

W przedmiarze ujęto właśnie te okna wraz z robotami towarzyszącymi (numery okien inwentaryzacyjne tj. O9, O6, O3).

Zamawiający pragnie podkreślić, że przedmiar stanowi pomocniczą część dokumentacji przetargowej stanowiącej opis przedmiotu zamówienia. W celu ustalenia ryczałtowej ceny Wykonawca nie jest zobowiązany do sporządzania kosztorysu inwestorskiego w oparciu o przedmiar.

Pytanie nr 3:

Prosimy o określenie ilości nawiewników.

W przedmiarze robót podana jest ilość ogólna dla całości, lecz niektóre okna nie wchodzą w zakres zamówienia.

Wyjaśnienia:

Zamawiający informuje, że należy zmniejszyć do wyceny ilość nawiewników odpowiednio do ilości okien wchodzących w zakres zamówienia, przy zachowaniu następującej zasady:

Na jednego ucznia powinna być zapewniona wymiana powietrza w ilości minimum 20 m³ do 30 m³. Średnio należy przyjąć 25 uczniów w klasie.

Otrzymują: informacja **na stronie internetowej www.szkolamuzyczna.os.pl**