

Nr sprawy: ZP-1/12

Kraków, dnia 28/06/2012 r.

### Informacja dla Wykonawców

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn: *wymiana stolarki okiennej w budynku Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Fryderyka Chopina, mieszczącym się przy ul. Basztowej 6, 31-134 Kraków w zakresie:*

- |  |                   |
|--|-------------------|
| a) elewacji frontowej południowej:       |                   |
| - 7 okien znajdujących się na I piętrze  | symbol okna Oa9   |
| - 4 okna znajdujące się na parterze      | symbol okna Oa6   |
| - 4 okna znajdujące się w piwnicy        | symbol okna Oa3;  |
| b) elewacji wschodniej:                  |                   |
| - 6 okien znajdujących się w piwnicy     | symbol okna Oa1   |
| - 12 okien znajdujących się na parterze  | symbol okna Oa5   |
| - 11 okien znajdujących się na I piętrze | symbol okna Oa7   |
| - 7 okien znajdujących się na II piętrze | symbol okna Oa10  |
| - 3 okien znajdujących się na II piętrze | symbol okna Oa11; |
| c) elewacji zachodniej:                  |                   |
| - 5 okien znajdujących się na parterze   | symbol okna Oa1   |
| - 6 okien znajdujących się na I piętrze  | symbol okna Oa7.  |

**Numer ogłoszenia: 204274 - 2012; data zamieszczenia: 15.06.2012**

Zamawiający; Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia im. Fryderyka Chopina, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U 10.113.759.), przekazuje treść zapytań Wykonawców oraz wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

#### Pytanie nr 1:

Otwieranie z poziomu podłogi zastosować 1 szt (otwierają się 2 górne kwatery jednocześnie) czy 2 szt (otwierają się górne kwatery każda z osobna)

#### Wyjaśnienia:

Zamawiający wyjaśnia, że mają się otwierać dwie kwatery jednocześnie.

#### Pytanie nr 2:

Po ile nawietrzaków zastosować w jednym oknie?

#### Wyjaśnienia:

Zamawiający informuje, że należy zmniejszyć do wyceny ilość nawiewników odpowiednio do ilości okien wchodzących w zakres zamówienia, przy zachowaniu następującej zasady:  
Na jednego ucznia powinna być zapewniona wymiana powietrza w ilości minimum 20 m<sup>3</sup> do 30 m<sup>3</sup>.  
Średnio należy przyjąć 25 uczniów w klasie.

#### Pytanie nr 3:

Czy okna skrzynkowe mają mieć nawietrzaki?

**Wyjaśnienia:**

Tak, Zamawiający potwierdza, że każde okno musi mieć nawietrzaki.

**Pytanie nr 4:**

Jakie otwieranie z poziomu podłogi zastosować w oknach skrzynkowych zabytkowe czy zwykłe?

**Wyjaśnienia:**

Zamawiający wyjaśnia, że należy przyjąć otwieranie zabytkowe. Przed montażem należy uzyskać aprobatę Zamawiającego.

**Pytanie nr 5:**

Czy materiał może być na mikrowczep?

**Wyjaśnienia:**

Zamawiający informuje, że należy przyjąć rozwiązania zgodnie z projektem. W salach umiejscowionych od frontu, gdzie montowane będą okna skrzynkowe należy przyjąć rozwiązania bez mikrowczepów w warstwie zewnętrznej.

W pozostałych salach i tych pełniących funkcje klas dopuszcza się mikrowczepy w warstwie zewnętrznej z zastrzeżeniem, że ich wykonanie ma spełniać najwyższe wymagania estetyczne i techniczne w szczególności bez jakichkolwiek ubytków. Na etapie wykonawstwa, przed montażem Wykonawca zobowiązany jest w przypadku stosowania mikrowczepów do dostarczenia Zamawiającemu próbek ramy okna z takim połączeniem do zatwierdzenia.

**Pytanie nr 6:**

W ilu punktach mają być blokowane okucia antywłamaniowe?

**Wyjaśnienia:**

Należy przyjąć klamki antywłamaniowe oraz zastosować minimalną, bezpieczną ilość okuć antywłamaniowych.

**Pytanie nr 7:**

Jakiej klasy zastosować szyby P2 czy P4?

**Wyjaśnienia:**

Zamawiający wyjaśnia, że należy zastosować szybę P4.

**Pytanie nr 8:**

Jaka ma być budowa szyby w oknach skrzynkowych oraz jednoramowych / są rozbieżności w zapisach/.

**Wyjaśnienia:**

Zamawiający wyjaśnia, że w oknach skrzynkowych w kwaterze zewnętrznej powinien być zestaw 2 szyb osadzonych na ramce oraz wypełnione argonem pomiędzy nimi a w kwaterze wewnętrznej szyba pojedyncza. Zestawy szybowe mają tłumić dźwięk i z ulicy.

**Pytanie nr 9:**

Jak przeprowadzić renowację okuć, które należy wmontować w nowych oknach /co ze starymi oknami po zdemontowaniu okuć/?

**Wyjaśnienia:**

Zamawiający informuje, że renowacja ma być przeprowadzona zabiegami gwarantującymi minimalną inwazyjność a zapewnić prawidłowe ich funkcjonalność techniczna i estetyczną.

**Pytanie nr 10:**

Co Państwo mają na myśli pisząc o deskach maskujących otwory okienne.

**Wyjaśnienia:**

Zamawiający, wyjaśnia że deski maskujące otwory okienne dotyczą elewacji północnej, która nie wchodzi w zakres przedmiotowego zamówienia.

**Pytanie nr 11:**

Jakie parapety zewnętrzne /miedziane czy ocynkowane/.

**Wyjaśnienia:**

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z opisem zamówienia należy zastosować parapety ocynkowane.

**Pytanie nr 12:**

Jaki materiał - sosna lita czy mikrowczepy.

**Wyjaśnienia:**

Zamawiający informuje, że należy przyjąć rozwiązania zgodnie z projektem "... Proponuje się do budowy konstrukcji okien drewna sosnowego klejonego trójwarstwowo. Rozwiązanie to zapewni zabezpieczenie przed wypaczaniem i minimalizuje naprężenia. Należy zwrócić uwagę przy wyborze i selekcjonowaniu tarcicy na drewno wyrezonowane o bardzo wyraźnym rysunku, bezszęczne, najwyższej jakości. W salach umiejscowionych od frontu, gdzie montowane będą okna skrzynekowe należy przyjąć rozwiązania bez mikrowczepów w warstwie zewnętrznej.

W pozostałych salach i tych pełniących funkcje klas dopuszcza się mikrowczepy w warstwie zewnętrznej z zastrzeżeniem, że ich wykonanie ma spełniać najwyższe wymagania estetyczne i techniczne w szczególności bez jakichkolwiek ubytków. Na etapie wykonawstwa, przed montażem Wykonawca zobowiązany jest w przypadku stosowania mikrowczepów do dostarczenia Zamawiającemu próbek ramy okna z takim połączeniem do zatwierdzenia

Otrzymują: informacja na stronie internetowej [www.szkolamuzyczna.os.pl](http://www.szkolamuzyczna.os.pl)