

Sterownik
stycznik 25A
230-4z

Moc(kW)	Nr pom.	Nr odb.
0,50	KABEL GRZEJNY	L=25m
0,70	KABEL GRZEJNY	L=35m
	REZERWA	
	REZERWA	
	REZERWA	

$\Sigma P_i = P_o = 1,20 \text{ kW}$
 $I_o = 1,9 \text{ A}$
 $I_b = 20 \text{ A}$

Wyt. Różnic.
25-30-AC

3x lampki

40A

ochronnik
kl. C

proj. YDY5x4 kor
od T14 (poddasze)

proj. 20A

(istn.) T14

R ≤ 10Ω

U=3x400/230V
ZEROWANIE (TN-C)
SZYBKE WYŁĄCZENIE (TN-C-S)

Projektant: mgr inż. Jakub Kuźmiński - nr upr. MAP/0176/POOE/08	Podpis:	Obiekt: Remont pokrycia dachu bud. Państw. Ogólnokoszt. Szkoły Muzycznej Kraków, ul. Basztowa 6, dz. nr 66/3	
		Stadium: Projekt wykonawczy	Skala:
		Rysunek: Schemat ideowy tablicy TOG1	Nr rys.: 4